

АКТ
проверки организации пожарной безопасности в ДОУ
в осенне-зимний период 2019-2020 гг.
МБДОУ "Детский сад №11 "Нана" г.Гудермес"

Комиссия в составе:

Председатель - Мадагова Р.И., заведующий,

Члены комиссии:

Исрапилов Э.И. – заведующий хозяйством

Исраилова З.Х. – медицинская сестра

Солтыгов Р.Н. - сторож, оператор котельной

Митаев Р.П. - сторож, оператор котельной

проверила:

1 октября 2019г.

1. Безопасность использования и состояние газовых котлов, электрических плит, электроприборов и оборудования

2. Своевременность проведения инструктажей по пожарной безопасности

Установила: Газовые котлы, электрические плиты в хорошем рабочем состоянии, дымоходы чисты. Ответственным за пожарную безопасность своевременно проведен инструктаж с работниками по технике безопасности в осенне-зимний период. Маркировка 220 В имеется, розетки, выключатели в исправности, утюг, холодильники, морозильники, стиральная машина, аудио- и видеотехника в хорошем состоянии. На рабочих местах имеются инструкции по охране труда, пожарной безопасности и безопасному использованию электрооборудования.

Председатель комиссии: Мадагова Р.И.



Члены комиссии: Исрапилов Э.И.

Исраилова З.Х.

Солтыгов Р.Н.

Митаев Р.П.