

Муниципальное учреждение
«Управление дошкольного образования
Гудермесского муниципального района»
Муниципальни учреждени «Гуьмсан муниципальни
кӀоштан школал хьалхара дешаран урхалла»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Нана»
г. Гудермес Гудермесского муниципального района»
(МБДОУ «Детский сад № 11 «Нана»)
Муниципальни бюджетни школал хьалхара дешаран учреждени
«Гуьмсан муниципальни кӀоштан
Гуьмсе гӀалан «Берийн беш № 11 «Нана»
пер. Мира, 11-а, г. Гудермес, Гудермесский
муниципальный район, Чеченская Республика, 366201
телефон/факс: 8(928) 891-56-37; e-mail: udo-015@mail.ru
ОКПО 91769858, ОГРН 1132032000077 ИНН/КПП 2005009297/200501001

Исх. № 20 от 21.04.2021 г.

Государственному инспектору
Гудермесского
муниципального района ЧР
по пожарному надзору УНД и
ПР ГУ МЧС России по ЧР
Сайдулаеву А.А.


Информация.

Настоящим предоставляем Вам информацию об исполнении требований
Представления №62 от 21.03.2021 года об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения, выявленного в
ходе плановой проверки от 17.03.2021 г.. в МБДОУ «Детский сад №11 «Нана»
г. Гудермес Гудермесского муниципального района» по следующим пунктам:

1. В детском саду обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации работников и воспитанников не реже 1 раза в полугодие (имеются акты и приказы о проведении).
2. Приобретены новые огнетушители взамен разряженных и просроченных по срокам перезарядки.

3. Подъезд к пожарным водоемам объекта обеспечен твердым покрытием (засыпан гравием). Обеспечен свободный доступ к пожарным водоемам.
4. В котельном помещении обслуживающей организацией установлены датчики автоматической пожарной сигнализации в требуемом количестве.
5. Соответствующие указатели к источникам противопожарного водоснабжения заказаны для изготовления в рекламном агентстве. Готовые указатели для покупки найти не удалось.

Заведующий



Р.И. Мадагова

Информация.

Настоящим предоставляю Вам информацию об исполнении требований Представления №62 от 11.03.2021 года об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, выявленного в ходе плановой проверки от 17.03.2021 г. в МБДОУ «Детский сад №11 «Нана» Гуларьинского муниципального района» по следующим пунктам:

1. В детском саду обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации работников и воспитанников не реже 1 раза в полугодие (закреплено в приказах о проведении).
2. Приобретены новые огнетушители в требуемых количествах и проочерченных по срокам перезарядки.